



COMUNE DI MONTELIBRETTI

Città Metropolitana di Roma Capitale

P.I. 01060441001

C.F. 02457650584

REVOCA

l'ordinanza sindacale n. 57 del 06/07/2026 con cui si disponeva la sospensione definitiva e immediata dell'attività e l'assoluto divieto di accesso e utilizzo del locale piscina, delle vasche, degli spogliatoi e dei relativi servizi igienici, a decorrere dall'istante della notifica del presente provvedimento;

RACCOMANDA

1. L'integrale esecuzione delle seguenti opere di ripristino manutentivo e igienico:

- Effettuare una pulizia straordinaria profonda e la sanificazione del fondo e delle pareti della piscina.
- Ripristinare la piena e corretta funzionalità della vasca lavapiedi all'accesso del piano vasca.
- Riparare le docce non funzionanti negli spogliatoi, provvedendo alla rimozione e alla contestuale sostituzione delle relative elettrovalvole.
- Ripristinare la corretta funzionalità e la portata degli aeratori forzati dei servizi igienici.
- Rimuovere le parti di intonaco ammalorate o scollate in prossimità della finestra del locale piscina, procedendo al successivo rifacimento in sicurezza.
- Nel bagno dedicato ai diversamente abili: installare il maniglione a norma, montare il sifone flessibile mancante al lavabo e ripristinare la piena funzionalità della doccetta.

2. il ristabilimento immediato dei parametri in accordo con le norma vigenti, con riscontro dei risultati da parte di laboratorio accreditato da inviarsi al comune e alla ASL 5 Roma come indicato nella nota prot. n. 7665 del 07/06/2026.

AVVERTE



COMUNE DI MONTELIBRETTI

Città Metropolitana di Roma Capitale

P.I. 01060441001

C.F. 02457650584

ORDINANZA SINDACALE

OGGETTO: Revoca ordinanza contingibile e urgente per la tutela della salute pubblica n. 57 del 07/07/2026. Disposizione di immediata inibizione all'uso e sospensione delle attività del complesso natatorio e dei relativi servizi presso il "Centro di Preparazione Olimpica della Federazione Italiana di Pentathlon moderno" sito in via Roma 321 Montelibretti (RI), a seguito di nota ASL ROMA 5.

IL SINDACO

- **VISTE** le note della **ASL ROMA 5** – Dipartimento di Prevenzione – S.I.S.P. (Servizio Igiene e Sanità Pubblica), assunte al protocollo comunale in data 06/07/2026 al n.7574 e 7575;
-
- **PRESO ATTO** che le suddette note evidenziano, a seguito di campionamento e ispezione eseguiti in data 01/07/2026 presso il Centro di Preparazione Olimpica della Federazione Italiana di Pentathlon moderno sito in questo territorio comunale, le seguenti gravi non conformità igienico-sanitarie e strutturali:
 - 1. Valori di **cloro attivo libero** ampiamente superiori ai limiti consentiti dalla normativa vigente, con conseguente rischio di tossicità, esalazioni aeriformi nocive e lesioni a carico dell'apparato respiratorio e cutaneo degli utilizzatori.
 - 2. Mancata pulizia del bacino natatorio, con evidenza di accumuli e necessità di un **intervento di pulizia straordinaria sul fondo e sulle pareti della piscina.**
 - 3. **Non corretta funzionalità della vasca lavapiedi**, elemento presidio fondamentale per l'igiene prima dell'accesso al piano vasca.
 - 4. Carenze negli spogliatoi dovute alla **presenza di alcune docce non funzionanti** e alla contestuale necessità di sostituzione e rimozione delle elettrovalvole presenti.
 - 5. **Non corretta funzionalità degli aeratori** estrattori all'interno dei servizi igienici, pregiudicando il necessario ricambio d'aria.
 - 6. **Scollamento di parte dell'intonaco** in prossimità di una finestra situata nel locale piscina, con potenziale rischio di caduta detriti e polveri in area di balneazione.



COMUNE DI MONTELIBRETTI

Città Metropolitana di Roma Capitale

P.I. 01060441001

C.F. 02457650584

7. Gravi carenze nel servizio igienico dedicato ai diversamente abili, nello specifico: **assenza di maniglione di appoggio, assenza del sifone flessibile del lavabo e necessità di ripristino della doccetta interna.**

Vista l'ordinanza sindacale n. 57 del 06/07/2026 avente ad oggetto "**Ordinanza contingibile e urgente per la tutela della salute pubblica n. 57 del 07/07/2026. Disposizione di immediata inibizione all'uso e sospensione delle attività del complesso natatorio e dei relativi servizi presso il "Centro di Preparazione Olimpica della Federazione Italiana di Pentathlon moderno" sito in via Roma 321 Montelibretti (RI), a seguito di nota ASL ROMA 5**";

Dato atto che la menzionata ordinanza subordinava la revoca della stessa e la ripresa delle attività all'acquisizione del **previo parere favorevole scritto della ASL ROMA 5**, rilasciato a seguito di campionamento di revisione e verifica ispettiva di conformità su tutti i punti citati;

Vista la nota pec prot. n. 7665 del 07/06/2026 della Asl Roma 5 che testualmente recita: "*A seguito di comunicazione pervenuta via pec della Presidenza F.I.P.M. in data 6 luglio 2026 riportante i valori chimici del cloro attivo libero conformi ai requisiti richiesti dalla DGR numero 407 del 11/07/2006, eseguiti dal laboratorio accreditato delle acque di piscina della vasca impianto natatorio denominato F.I.P.M. sito in via Roma 321 Montelibretti, si chiede la revoca della chiusura dell'impianto natatorio denominato F.I.P.M. sito in via Roma 321 Montelibretti, gestito dal signor Naccari Roberto*".

Dato atto altresì che nella nota in oggetto si segnala inoltre che: "*in data 07/07/2026 prot Asl Roma 5 è pervenuta al servizio di igiene sanità pubblica della Asl Roma 5 alla comunicazione da parte di arpa Lazio relativa a valori microbiologici non conformi ai requisiti richiesti dalla*

DGR numero 7 del 11/07/2006 tra parentesi carica batterica dell'acqua di immissione in vasca dalla prelievo eseguito in data 01072026 presso il centro di preparazione olimpica Montelibretti sito in via Roma 321 Montelibretti come di seguito riportato:

Acqua di immissione in vasca carica microbica 36 ° C= 37ufc/ml"

Per il quale si richiede il ristabilimento immediato dei parametri in accordo con le norma vigenti, con riscontro dei risultati da parte di laboratorio accreditato da inviarsi al comune e allo scrivente";

VISTI gli artt. 50 (comma 5) e 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico degli Enti Locali) in materia di ordinanze contingibili e urgenti del Sindaco;

VISTO il R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 (Testo Unico delle Leggi Sanitarie);

VISTO il Regolamento Regionale della Regione Lazio 31 luglio 2007, n. 8 e successive modifiche e integrazioni, disciplinante i requisiti igienico-sanitari delle piscine;



COMUNE DI MONTELIBRETTI

Città Metropolitana di Roma Capitale

P.I. 01060441001

C.F. 02457650584

- La presente ordinanza è immediatamente esecutiva e l'eventuale inottemperanza sarà perseguita penalmente ai sensi dell'**art. 650 del Codice Penale**, oltre all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalle leggi speciali.
- Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Lazio entro 60 giorni dalla notifica o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

DISPONE

Che la presente ordinanza sia:

- Notificata formalmente e con massima urgenza all' _____, Presidente-Legale Rappresentante del "**Centro di Preparazione Olimpica della Federazione Italiana di Pentathlon moderno**" sito in via Roma 321 Montelibretti (RI).
- Trasmessa formalmente alla **ASL ROMA 5 – Dipartimento di Prevenzione**.
- Trasmessa alla Prefettura di Roma, al locale Comando di Polizia Locale e alla Stazione dei Carabinieri territorialmente competente per la vigilanza e l'esatta esecuzione del blocco delle attività.
- Trasmessa alla Segreteria Generale del Coni: segreteria generale@cert.coni.it.
- Pubblicata sull'Albo Pretorio online del Comune.

LUCA
BRANCIANI
07.07.2026
17:03:16
GMT+02:00

Il Sindaco
Dott. Luca Branciani